Matís ohf
Efna-og örverurannsóknir
Bakkavegur 5
740 Neskaupstaður
Sími: 477 1250 / GSM: 858 5112

Ackred. nr. 1954
Testing
ISO/IEC 17025

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. N26004570001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 15/09/2026
Móttekið: 16/09/2026
Rannsakað: 16/09/2026

Tegund sýnis : Neysluvatn / Geislað (u.v. Ljós) vatn
Sýnatökustaður : Múlaþing
Auðkenni : S1, Vatnsveita Breiðdalsvík
Tilefni sýnatöku : Endurtekning
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6,8

Skýringar :

Örverurannsóknir	**Mæligildi**	**Heimild**
E.coli 100 ml síun (ÖVA3)	<1	ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000,Cor 1:2007
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)	4	SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Kólígerlar í 100 ml síun (ÖVA3)	<1	ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Mat sýnis
Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Neskaupstaður, 21. september, 2026

Þessar rannsóknaniðurstöður eru samþykktar með rafrænni undirskrift:

Styrkár Snorrason
styrkar@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa efnamælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2).
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Stefán Þór Eysteinsson, Fagstjóri.